

## Bijlage

Totale overconsumptie bij een 24/7-afwijking van de luchtbehandelingsgroepen GP3/GE3 (werking aan 50%)			
Onderdeel in kwestie	Elektriciteit (kWh/jaar)	Gas (kWh/jaar)	Financieel (euro/jaar)
Meerkost verbonden aan het verwarmen van de lucht		47034	1881
Meerkost op het vlak van elektriciteit verbonden aan de motors van de GP3/GE3	70256		12646
Meerkost op het vlak van elektriciteit verbonden aan de luchtbevochtiging (VAPAC)	52233		9402
Meerkost verbonden aan de luchtontvochtiging tijdens de zomer	47808	124648	13591
<b>Totaal</b>	<b>170298</b>	<b>171682</b>	<b>37521</b>