

**BRUSSELS  
HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT**

---

GEWONE ZITTING 2013-2014

28 JANUARI 2014

---

**VOORSTEL VAN RESOLUTIE**

**ertoe strekkende de veiligheid van  
binnengasinstallaties te verhogen**

---

**VERSLAG**

uitgebracht namens de commissie  
voor Leefmilieu,  
Natuurbehoud,  
Waterbeleid en Energie

**door de heer Ahmed MOUHSSIN (F)**

---

---

Aan de werkzaamheden van de commissie hebben deelgenomen :

*Vaste leden* : de heren Mohammadi Chahid, Ahmed El Ktibi, Christian Magérus, Ahmed Mouhssin, Arnaud Pinxteren, Alain Destexhe, mevr. Béatrice Fraiteur, mevr. Mahinur Ozdemir, mevr. Els Ampe, mevr. Sophie Brouhon, mevr. Annemie Maes.

*Plaatsvervanger* : de heer Emmanuel De Bock.

*Andere leden* : de heren Vincent De Wolf, Charles Picqué.

---

Zie :

**Stuk van het Parlement :**

A-267/1 – 2011/2012 : Voorstel van resolutie.

**PARLEMENT DE LA RÉGION  
DE BRUXELLES-CAPITALE**

---

SESSION ORDINAIRE 2013-2014

28 JANVIER 2014

---

**PROPOSITION DE RÉOLUTION**

**visant à assurer la sécurité des installations  
intérieures de gaz**

---

**RAPPORT**

fait au nom de la commission  
de l'Environnement,  
de la Conservation de la nature,  
de la Politique de l'eau et de l'Énergie

**par M. Ahmed MOUHSSIN (F)**

---

---

Ont participé aux travaux de la commission :

*Membres effectifs* : MM. Mohammadi Chahid, Ahmed El Ktibi, Christian Magérus, Ahmed Mouhssin, Arnaud Pinxteren, Alain Destexhe, Mmes Béatrice Fraiteur, Mahinur Ozdemir, Els Ampe, Sophie Brouhon, Annemie Maes.

*Membre suppléant* : M. Emmanuel De Bock.

*Autres membres* : MM. Vincent De Wolf, Charles Picqué.

---

Voir :

**Document du Parlement :**

A-267/1 – 2011/2012 : Proposition de résolution.

## I. Inleidende uiteenzetting van de heer Vincent De Wolf, indiener van het voorstel van resolutie

De heer Vincent De Wolf merkt op dat zijn tekst ook over de gemeentelijke beheerders gaat. Gas kan grote rampen veroorzaken. In 1994 was er een ontploffing in een sociaal wooncomplex in Sint-Agatha-Berchem. Meer onlangs waren er andere problemen in Schaarbeek en Luik.

In het Brussels Gewest zijn bijna 417.000 gasmeters in gebruik. Volgens een studie van de dienst voor preventie van risico's van Sibelga vertoont een derde van de binnengasinstallaties defecten. De gemeenten van de eerste kroon zijn lang vóór de Tweede Wereldoorlog en zelfs vóór de Eerste Wereldoorlog gebouwd. Veel Brusselse huizen hebben nog gasleidingen die voor gaslampen dienden. Sommige bestaan nog altijd en zijn niet afgesloten van het gasdistributienet.

De regelgeving betreffende de veiligheid van binnengasinstallaties is een federale bevoegdheid. Artikel 48 van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 luidt als volgt: “Bij de opening van de gasmeter, vergewist de gasverdelers er zich van dat de binneninstallaties gasdicht zijn voor de verdelingsdruk. Bovendien zal de gasverdelers, in geval van een geheel of gedeeltelijk nieuwe installatie, van de installateur een bewijs eisen waaruit blijkt dat de installatie beantwoordt aan de voorschriften van de overeenkomende van kracht zijnde normen NBN.”. Er zijn controle-instellingen die erkend zijn door de Koning en moeten nagaan of het voornoemde artikel 48 wordt nageleefd. Vervolgens moet elke vakman (verwarmingstechnicus, loodgieter, installateur van boilers, installateur van keukens, installateur van badkamers) de federale wetgeving vervat in boek IX van het Wetboek van Economisch Recht naleven.

Afgezien van de controle bij de ingebruikname van een gasmeter of bij de vervanging van een installatie, bestaat er geen systematische controle op de conformiteit. De dichtheid wordt enkel gecontroleerd bij de ingebruikname van een gasmeter. De gasinstallaties verouderen, kunnen worden beschadigd of worden aangetast door corrosie.

De spreker stelt, via de EPB-reglementering betreffende de verwarmingsinstallaties, een oplossing op gewestelijk niveau voor. Sinds 1 januari 2011 moet elke eigenaar van een verwarmingsketel van meer dan 20 kW, ongeacht of hij zijn pand verhuurt of bewoont, voldoen aan nieuwe eisen en zijn installatie laten controleren door een professional. Voor stookolieketels moet de controle jaarlijks en voor gasketels om de drie jaar worden

## I. Exposé introductif de M. Vincent De Wolf, auteur de la proposition de résolution

M. Vincent De Wolf fait observer que son texte concerne également les gestionnaires communaux. Le gaz peut donner lieu à des catastrophes majeures. Une explosion dans un bâtiment de logements sociaux s'est produite en 1994 à Berchem-Sainte-Agathe. D'autres problèmes se sont posés plus récemment à Schaarbeek et à Liège.

Il y a près de 417.000 compteurs de gaz actifs en Région bruxelloise. D'après une étude du service de prévention des risques de Sibelga, un tiers des installations intérieures de gaz sont déficientes. Les communes de la première couronne ont été largement bâties avant la deuxième guerre mondiale, et même avant la première. Beaucoup de maisons bruxelloises contiennent encore des tuyaux de gaz qui servaient à des manchons d'éclairage. Certains existent toujours et ne sont pas déconnectés des réseaux d'alimentation en gaz.

La réglementation relative à la sécurité des installations intérieures de gaz est de compétence fédérale. Un arrêté royal du 28 juin 1971 dispose en son article 48 qu'« à l'ouverture du compteur, le distributeur de gaz s'assure que les installations intérieures sont étanches à la pression de distribution. De plus, s'il s'agit d'une installation ou partie d'installation neuve, le distributeur exigera de l'installateur une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur. ». Des organismes de contrôle ont été agréés par le Roi pour vérifier le respect dudit article 48. Par la suite, tout intervenant (chauffagiste, plombier, installateur de chauffe-eau, installateur de cuisine, installateur de salle de bain) doit respecter la législation fédérale contenue dans le livre IX du Code de droit économique.

Il n'existe pas de contrôle de conformité systématique en dehors de l'ouverture d'un compteur ou du renouvellement d'une installation. L'étanchéité n'est contrôlée qu'à l'ouverture du compteur. Or, les installations de gaz vieillissent, peuvent être endommagées ou atteintes par la corrosion.

L'orateur propose une solution au niveau régional, par le biais de la réglementation PEB relative aux installations de chauffage. Depuis le 1er janvier 2011, tout propriétaire d'une chaudière de plus de 20kW, qu'il loue son bien ou qu'il l'occupe, doit respecter de nouvelles exigences et faire contrôler son installation par un professionnel. Le contrôle est prévu tous les ans pour les chaudières à mazout, et tous les trois ans pour les

uitgevoerd.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 stelt die eisen vast. Waaruit bestaat de periodieke controle? Alle componenten van de ketel en het afvoersysteem voor de verbrandingsgassen moeten worden gereinigd en, in voorkomend geval, moet de brander van de ketel worden afgesteld. De verwarmingssystemen moeten uitgerust zijn met openingen voor verbrandingscontrole waarmee metingen van de verbrandingsgassen kunnen worden uitgevoerd.

De heer De Wolf haalt als voorbeeld een afzuigkap in een keuken aan. Als de afzuigkap de dampen via een elektrisch mechanisme afleidt naar een centrale verluchtingsleiding waarin ook de vervuilde lucht van een boiler wordt uitgestoten, kan dat koolstofmonoxidevergiftiging veroorzaken. Als iemand op dat moment een bad neemt en iemand anders begint te koken, kunnen de CO<sub>2</sub>-dampen die worden teruggedrongen door de kookdampen, niet meer worden afgevoerd.

Bij een nieuwe installatie of bij de vervanging van een gasmeter worden controles uitgevoerd die moeten voldoen aan federale normen. De volksvertegenwoordiger vraagt om de veiligheid van de binneninstallaties waarop thans geen enkele systematische controle wordt uitgevoerd, te versterken. Zijn voorstel van resolutie vraagt om op grond van de gewestelijke bevoegdheden inzake energieprestaties van gebouwen het besluit betreffende de verwarmingsinstallaties zo te wijzigen dat de periodieke controle op de verwarmingsketels wordt uitgebreid tot de leidingen die zich tussen de gasmeter en de verwarmingsketel bevinden. Een dergelijke maatregel zal energie besparen, verontreiniging voorkomen en terzelfder tijd de veiligheid van de installaties verhogen. Het gaat dus wel degelijk om een gewestelijke bevoegdheid. Aangezien de controle deel uitmaakt van het onderhoud, zal dat geen extra kosten voor de gezinnen met zich meebrengen.

## II. Algemene bespreking

De heer Christian Magéus bevestigt dat de tekst juiste vragen stelt, maar de aangehaalde cijfers hebben geen enkele wetenschappelijke waarde. De heren De Wolf en Pivin “schatten” dat een derde van de binnengasinstallaties defecten zou vertonen.

Gasinstallaties die niet conform zijn of geïnstalleerd zijn door onbevoegden brengen risico's voor de huurders en omwonenden met zich mee. De resolutie kaart niet zozeer het probleem van de eigenlijke installaties aan dan wel de kwesties die verband houden met de kwaliteiten van een eigenaar die begaan is met de veiligheid van zijn

chaudières au gaz.

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 précise ces exigences. Que vise le contrôle périodique? Le nettoyage de tous les composants de la chaudière et du système d'évacuation des gaz de combustion, et le cas échéant le réglage du brûleur de la chaudière. Les systèmes de chauffage doivent être équipés d'orifices de mesure permettant les mesures sur les gaz de combustion.

M. De Wolf cite l'exemple d'une hotte d'aspiration des vapeurs installée dans une cuisine. Si la hotte rejette ces vapeurs par un mécanisme électrique dans un conduit d'aérat central, dans lequel aboutit aussi l'air vicié d'un chauffe-eau, cela peut générer une intoxication au monoxyde de carbone. Si au même moment, quelqu'un prend son bain et une autre personne fait la cuisine, les vapeurs de CO<sub>2</sub>, refoulées par les vapeurs de cuisson, ne peuvent plus être évacuées.

La création d'une nouvelle installation ou le remplacement d'un compteur donnent lieu à des contrôles, organisés par des normes fédérales. Le député demande à renforcer la sécurité des installations intérieures, pour lesquelles aucun contrôle systématique n'est prévu à l'heure actuelle. Sa proposition de résolution demande, sur la base des compétences régionales en matière de performance énergétique des bâtiments, de modifier l'arrêté relatif aux installations de chauffage afin d'étendre le contrôle à la partie des tuyauteries comprises entre le compteur de gaz et le générateur de la chaleur, la chaudière. Une telle mesure permettra de réaliser des économies d'énergie, évitera la pollution et renforcera par la même occasion la sécurité des installations. Il s'agit donc bien d'une compétence régionale. Le contrôle faisant partie de l'entretien, il n'occasionnera pas de surcoût pour les ménages.

## II. Discussion générale

M. Christian Magéus affirme que le texte pose de bonnes questions, mais que les chiffres avancés n'ont aucune valeur scientifique. MM. De Wolf et Pivin « estiment » qu'un tiers des installations intérieures de gaz seraient déficientes.

Des installations de gaz non conformes ou installées par des personnes non compétentes entraînent des risques pour les locataires et les riverains. La résolution aborde moins le problème des installations proprement dites que les questions liées aux qualités d'un propriétaire attentif à la sécurité de ses locataires, au contrôle interne des

huurders, met de interne controle van de syndici, met ongezonde woningen en met de huisjesmelkers. De binnengasinstallaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars. Het is moeilijk om zich voor te stellen dat de verzekeringsmaatschappijen die controles op zich nemen. Zoals gepreciseerd wordt in het voorstel van resolutie, is het Gewest niet bevoegd voor de conformiteitscontroles.

De heer Ahmed Mouhssin is het ermeê eens dat de problemen die in het voorstel aan bod komen, reëel zijn. Er zijn ongevallen gebeurd. De kwestie is niet hoeveel binnengasinstallaties defecten vertonen, maar welke overheid daarvoor bevoegd is. Dat is de federale overheid. Het is nuttiger om een tekst op dat gezagsniveau in te dienen in plaats van te trachten die aangelegenheid via de bevoegdheden inzake leefmilieu naar het gewestelijk niveau toe te trekken.

De resolutie van het Waals Parlement<sup>1</sup> heeft niet geleid tot een herziening van de Waalse regelgeving ter zake, maar wel tot een studie, die nog steeds aan de gang is. Het Brussels Gewest werkt mee aan die studie, waarvan de conclusies worden verwacht.

Gelet op de kwestie van het juiste gezagsniveau, lijkt het voorstel van resolutie voorbarig. Het is beter om de conclusies van de voornoemde studie af te wachten alvorens regelgevend op te treden.

Mevrouw Sophie Brouhon is het eens met de heer Mouhssin: het probleem is reëel en de betrekkelijkheid van de statistieken is geen reden om bij de pakken te blijven zitten. Elk gezagsniveau moet de adequate maatregelen treffen.

De volksvertegenwoordigster wijst erop dat ze minister Evelyne Huytebroeck al geïnterpelleerd heeft over de vervanging van de gasleidingen<sup>2</sup>. Vandaag wordt er arm aardgas verdeeld in Brussel. Het probleem met de bevoorradingszekerheid heeft evenwel aangetoond dat arm aardgas niet langer het aardgas van de toekomst is. Het Brussels Gewest zal niet alleen zijn installaties, maar heel zijn infrastructuur – van de transporteur tot de distributeur – moeten aanpassen om rijk aardgas te kunnen leveren. Hoe verhoudt die problematiek zich tot het voorstel dat op tafel ligt? Moet men beginnen met het verbeteren van de bestaande installaties die arm aardgas transporteren, terwijl ze over enkele jaren zullen moeten worden vervangen om rijk aardgas te kunnen transporteren?

syndics, aux logements insalubres et aux marchands de sommeil. Les installations intérieures de gaz relèvent de la responsabilité des propriétaires. Il est difficile d'imaginer que des compagnies d'assurance prennent ces contrôles à leur charge. Comme précisé dans la proposition de résolution, la Région n'a pas la compétence en matière de contrôles de conformité.

M. Ahmed Mouhssin convient du fait que les problèmes abordés dans la proposition sont réels. Il y a des accidents. La question n'est pas de savoir quelle est la proportion d'installations intérieures de gaz déficientes, mais qui est l'autorité compétente. C'est l'autorité fédérale. Il est plus utile de déposer un texte à ce niveau de pouvoir, plutôt que de s'évertuer à rechercher un critère de rattachement régional par le biais des compétences environnementales.

La résolution du Parlement wallon<sup>1</sup> n'a pas donné lieu à une révision de la réglementation wallonne en la matière. Elle a en revanche donné lieu à une étude, qui est toujours en cours. La Région bruxelloise est associée à cette étude, dont on attend les conclusions.

Compte tenu de l'obstacle du niveau de compétence, la proposition de résolution apparaît prématurée. Il est préférable d'attendre les résultats de l'étude mentionnée ci-dessus avant d'entreprendre toute démarche réglementaire.

Mme Sophie Brouhon partage l'affirmation de M. Mouhssin : le problème est réel et la relativité des statistiques ne doit pas justifier une inaction dans ce domaine. Chaque niveau de pouvoir doit prendre les mesures adéquates.

La députée rappelle qu'elle avait déjà interpellé la ministre Evelyne Huytebroeck à propos du remplacement des conduites de gaz<sup>2</sup>. Aujourd'hui, Bruxelles est alimentée en gaz pauvre. La problématique de la sécurité d'approvisionnement a cependant montré que le gaz pauvre n'est plus un gaz d'avenir. La Région bruxelloise devra adapter non pas ses installations, mais toute son infrastructure – du transporteur jusqu'au distributeur – afin de pouvoir fournir du gaz riche. Comment cette problématique est-elle mise en parallèle avec la proposition aujourd'hui sur la table ? Doit-on commencer par améliorer les installations existantes qui transportent du gaz pauvre, alors que dans quelques années il faudra les remplacer afin de pouvoir transporter du gaz riche ?

(1) Stuk 260 (2010-2011 – nr. 4, Waals Parlement, zitting 2010-2011.

(2) Interpellatie betreffende «de omvorming van het laagcalorisch naar een hoogcalorisch gasnet in het Brussels Gewest», I.V. COM nr. 87 van 28 mei 2013.

(1) Doc. 260 (2010-2011) – n° 4, Parlement wallon, session 2010-2011.

(2) Interpellation concernant la conversion du réseau gazier à faible valeur calorifique en un réseau à haute valeur calorifique en Région bruxelloise, C.R.I. COM n° 87 du 28 mai 2013.

De heer Vincent De Wolf benadrukt dat het Waals Parlement een tekst heeft aangenomen die dezelfde richting uitging, te weten de resolutie van 18 mei 2011. Kan men immobilisme verantwoorden met als argument dat een regering geen gevolg heeft gegeven aan de resolutie van een parlement?

De volksvertegenwoordiger bevestigt dat Sibelga werd geraadpleegd over de technische aspecten en zijn voorstel van resolutie steunt. Het gaat er enkel om een resolutie aan te nemen om de veiligheid van de Brusselaars te garanderen.

Het is niet logisch dat men zich achter een bevoegdheidsprobleem verschuilt, terwijl het Waals Parlement een soortgelijke resolutie heeft aangenomen, hoewel het op dat gebied niet meer bevoegdheden dan het Brussels Gewest heeft.

Het verbaast de heer Ahmed Mouhssin dat de federale overheid, gelet op de ernst van de situatie, niet de noodzakelijke maatregelen treft. Het staat de MR vrij een wetsvoorstel op federaal niveau in te dienen. Het zal tot veel concretere resultaten leiden. De maatregelen moeten worden genomen op het niveau waar ze het efficiëntst zullen zijn.

De heer Emmanuel De Bock vindt dat het ene het andere niet uitsluit. Hij voegt eraan toe dat de groenen zich op federaal niveau tegen zo'n tekst zullen verzetten.

De heer Ahmed Mouhssin betwist die bewering.

Mevrouw Béatrice Fraiteur steunt het voorstel van de heren Vincent De Wolf en Philippe Pivin. Ook al is de aangelegenheid in kwestie hoofdzakelijk een federale bevoegdheid, toch mogen de gewestelijke gekozenen niet passief blijven in hun eigen assemblee. Het Waals Gewest heeft een tekst over de veiligheid van de installaties aangenomen.

De cijfers zijn weliswaar niet erg duidelijk, maar niets belet de meerderheid om amendementen in te dienen, teneinde het voorstel van resolutie aan te vullen en te verrijken. Het is betreurenswaardig dat een tekst die door de oppositie wordt ingediend, systematisch wordt verworpen door de meerderheid, hoewel hij door dezelfde meerderheid in een ander gewestparlement wordt goedgekeurd.

De heer Vincent De Wolf betreurt dat zijn voorstel van resolutie hetzelfde lot zal ondergaan als de andere teksten die zijn fractie heeft ingediend. Als de wijziging van het gewestelijk besluit één enkel leven zou redden, zou dat al een stap in de goede richting zijn. De cijfers werden verstrekt door de dienst voor preventie van risico's bij het gebruik van aardgas van Sibelga. Men weet hoe dan ook dat het risico groot is, omdat er geen controle bestaat op de binnengasinstallaties die zich achter de gasmeter

M. Vincent De Wolf souligne qu'au Parlement wallon, un texte qui allait dans le même sens a été voté. C'est la résolution du 18 mai 2011. Peut-on justifier une attitude immobiliste en tirant argument du fait qu'un gouvernement n'a pas donné suite à la résolution d'un parlement ?

Le député affirme que Sibelga, consultée sur les aspects techniques, soutient sa proposition de résolution. Il s'agit uniquement d'adopter une résolution dans le but d'assurer la sécurité des Bruxellois.

Il n'est pas logique de se retrancher derrière un problème de compétence, alors que le Parlement wallon a adopté une résolution similaire sans détenir plus de compétences dans ce domaine que la Région bruxelloise.

M. Ahmed Mouhssin s'étonne que l'autorité fédérale ne prenne pas les mesures nécessaires, vu la gravité de la situation. Il est loisible au MR de déposer une proposition de loi à ce niveau de pouvoir. Elle débouchera sur des résultats bien plus concrets. Il convient de prendre des mesures là où elles seront le plus efficaces.

M. Emmanuel De Bock estime que l'un n'empêche pas l'autre. Il ajoute qu'au niveau fédéral, le parti écologiste s'opposera à un tel texte.

M. Ahmed Mouhssin conteste cette affirmation.

Mme Béatrice Fraiteur appuie la proposition de MM. Vincent De Wolf et Philippe Pivin. Même si la matière est principalement de compétence fédérale, les élus régionaux ne doivent pas rester inactifs dans leur propre assemblée. La Région wallonne a adopté un texte relatif à la sécurité des installations.

Si les chiffres ne sont pas assez précis, rien n'empêche la majorité de déposer des amendements afin de compléter et d'enrichir la proposition de résolution. Il est regrettable qu'un texte déposé par l'opposition soit systématiquement rejeté par la majorité, alors qu'il est adopté par la même majorité au sein d'un autre parlement régional.

M. Vincent De Wolf regrette que sa résolution soit appelée à subir le même sort que les autres textes déposés par son groupe. Si la modification de l'arrêté régional permettait de sauver une seule vie, ce serait déjà une avancée. Les chiffres ont été fournis par le service de prévention des risques en matière d'utilisation du gaz naturel de Sibelga. Quoi qu'il en soit, on sait qu'à défaut de contrôle des installations intérieures de gaz situées au-delà du compteur, le risque est important. Il est possible

bevinden. Het is mogelijk om het gewestelijk besluit betreffende de verwarmingsinstallaties te wijzigen. De meerderheid weigert dat en draagt daarvoor de verantwoordelijkheid.

De heer Ahmed Mouhssin benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor die installaties een federale bevoegdheid is. Er moet een tekst op federaal niveau worden ingediend.

De heer Vincent De Wolf is het daar niet mee eens. Niets belet om gewestelijke initiatieven te nemen.

### III. Bespreking van de consideransen en streepjes van het verzoekend gedeelte en stemmingen

#### *Consideransen*

De consideransen lokken geen commentaar uit.

#### **Stemming**

De consideransen worden verworpen met 8 stemmen tegen 5.

#### *Streepjes van het verzoekend gedeelte*

De streepjes van het verzoekend gedeelte lokken geen commentaar uit.

#### **Stemming**

De streepjes van het verzoekend gedeelte worden verworpen met 8 stemmen tegen 4, bij 1 onthouding.

### IV. Stemming over het geheel

Het voorstel van resolutie wordt in zijn geheel verworpen met 8 stemmen tegen 4, bij 1 onthouding.

\*  
\* \*

Mevrouw Sophie Brouhon verantwoordt haar onthouding. Het voorstel bevat goede maatregelen, maar houdt geen rekening met de onvermijdelijke wijzigingen die binnen tien jaar moeten worden aangebracht in de gasinstallaties en -leidingen om over te schakelen van de levering van arm aardgas naar de levering van rijk aardgas. Het is de bedoeling om het hele net te verbeteren en te moderniseren, maar als men niet vooruitloopt op die verandering, bestaat het risico dat men tweemaal hetzelfde werk doet.

de modifier l'arrêté régional relatif aux installations de chauffage. La majorité refuse de le faire et en porte la responsabilité.

M. Ahmed Mouhssin souligne que la responsabilité de ces installations relève de l'autorité fédérale. C'est au niveau fédéral qu'il y a lieu de déposer un texte.

M. Vincent De Wolf exprime son désaccord. Rien n'empêche de prendre des initiatives au niveau régional.

### III. Discussion des considérants et des tirets du dispositif et votes

#### *Considérants*

Les considérants ne suscitent aucun commentaire.

#### **Vote**

Les considérants sont rejetés par 8 voix contre 5.

#### *Tirets du dispositif*

Les tirets du dispositif ne suscitent aucun commentaire.

#### **Vote**

Les tirets du dispositif sont rejetés par 8 voix contre 4 et 1 abstention.

### IV. Vote sur l'ensemble

La proposition de résolution dans son ensemble est rejetée par 8 voix contre 4 et 1 abstention.

\*  
\* \*

Mme Sophie Brouhon justifie son abstention. La proposition prévoit de bonnes mesures, mais elle ne tient pas compte des changements inévitables qu'auront à subir tant les installations que les conduites de gaz d'ici moins de dix ans, pour passer de la livraison de gaz pauvre à la livraison de gaz riche. Dans l'optique d'une amélioration et d'une modernisation de l'ensemble du réseau, à défaut d'anticiper un tel changement, on risque de faire deux fois le même travail.

*– Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van het verslag.*

*– Confiance est faite au rapporteur pour la rédaction du rapport.*

*De Rapporteur,*

*De Voorzitter,*

*Le Rapporteur,*

*Le Président,*

Ahmed MOUHSSIN

Ahmed EL KTIBI

Ahmed MOUHSSIN

Ahmed EL KTIBI